



Planta Baixa
 Indicações de equipamentos necessários para CLCB
 Escala: 1:150

LEGENDA		
Símbolo	Descrição	Quant.
	Água Pressurizada cap. ext. 2A	3 un.
	Pó Químico Seco BC cap. ext. 5B,C	3 un.
	Hidrante Simples	1 un.
	Acionador de Bomba Incêndio (botoeira tipo liha/desliga)	2 un.
	Avisador Sonora tipo Sirene	2 un.
	Acionador Maniel do Sistema de Alarme	2 un.
	Central de Alarme	1 un.
	Baterias do Sistema de Alarme	1 un.
	Ponto de Iluminação de Emergência	9 un.
	Direção do fluxo da rota de fuga	10 un.
	Saída final da rota de fuga	5 un.
	Detector de fumaça	22 un.
	Acesso de Viatura	1 un.

UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
 Sta. Casa da Misericórdia de Paraguaçu Paulista

PROJETO COMPLEMENTAR: Planta Baixa - Combate ao Incêndio
 ÁREA: 730,49 m²

Godofredo Ribeiro de Freitas Filho
 Provedor

Joaquim Carlos Cambraia
 Eng. Civil CREA 0600278645
 ART: 28027230201278758